



الإسكندرية للأسمنت - فرن الخط الخامس	الربع الثاني لعام 2016
إنبعاثات الأتربة - المدخنة الرئيسية	7 مجم/متر مكعب عياري عند الظروف المرجعية 10% أوكسجين.
إنبعاثات الأتربة - مدخنة المبرد	7 مجم/متر مكعب عياري
أظهرت نتائج الرصد المستمر لتركيزات إنبعاثات الأتربة من مداخن الخط الخامس في الربع الثاني لعام 2016 توافق النتائج مع الحدود القانونية لقانون البيئة المصري.	